

**Wskaźniki dotyczące czasów trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za rok 2018**

	Przerwy planowane	Przerwy nieplanowane	
		bez przerw katastrofalnych	z przerwami katastrofalnymi
SAIDI	0,0067	1,83	1,83
SAIFI	0,0056	0,196	0,196
MAIFI		2,93	
Liczba odbiorców		179	

SAIDI- wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej;

SAIFI- wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich;

MAIFI- wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich;